

Painel de controle de alarme de incêndio convencional 8 zona

Dezesseis Estilo B (Classe B) circuitos de inicialização de dispositivos (IDCs).

- Todas as zonas aceitar detectores de fumaça de dois fios e quaisquer dispositivos de contato normalmente aberto.
- Quatro embutidos, Estilo Y (Classe B) Dispositivo de Notificação (Sinal) Circuitos (CNA).
- Alarme, Problema e de Supervisão, Form-C padrão relés.
- Operação de 24 volts.
- Reajustável detector de fumaça alimentação de quatro fios @ 500 mA.
- Poder não-reajustável @ 500 mA.
- Um homem programável pé-teste para teste silencioso ou audível.
- Desativar / Ativar controle por IDC.
- Proteção contra inversão de polaridade.

Painel de controle de alarme de incêndio convencional é de 24 volts, quatro, oito, dezesseis-zone, Classe B, Painel de Controle Convencional Alarme de Incêndio. Concebido exclusivamente para atender as últimas exigências do mercado e códigos ULC futuro, o altamente eficaz em termos de custos podem ser usados em uma variedade de baixa a aplicação de médio porte

